

**Испытательная химико-бактериологическая лаборатория питьевой воды
Открытого акционерного общества «Одинцовский Водоканал»
(ИХБЛ ПВ ОАО «Одинцовский Водоканал»)**

Адрес: 143002, Московская обл., Одинцовский район, г.Одинцово, ул. Западная, дом 17
Телефон: 8 (495) 591-10-46
Аттестат аккредитации № RA.RU.22ПВ82

Утверждаю
Начальник ИХБЛ ПВ
ОАО «Одинцовский Водоканал»
Н.С. Новикова «__» _____ 20__ г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 386
от «__» _____ 20__ г.

Наименование объекта Вода питьевая
Код ОКП 013100
Дата и место отбора пробы 24.07.17, Кубинка ул. Сосновая ВЗУ ПВБ
Дата поступления на испытание 24.07.17.
Цель исследования ОММ-БАН анализ из воды СанПиН 21.4.1014-01
Сроки проведения испытания 24.07. - 25.07.17.
Условия выполнения испытания t = 21°C ОММ. Влаж. = 69%
Место проведения испытаний Нотоспортб. 22

Результаты испытаний

№ п/п	Наименования определяемого показателя, единицы измерения	Значение показателя по НД	Результат определения показателя	Погрешность %	НД на метод испытания
1	2	3	4	5	6
1.	Железо(общее) мг/дм ³	0,3	0,1	—	ГОСТ 4011
2.	Фториды, мг/дм ³	1,5	0,22	7	ГОСТ 4386
3.	Запах, балл	2	0	—	ГОСТ 3351
4.	Привкус, балл	2	0	—	ГОСТ 3351
5.	Цветность, градус	20	4	12	ГОСТ 3351
6.	Мутность, ЕМФ	2,6(3,5)	1,1	6	ГОСТ 3351
7.	Общие колиформные бактерии, КОЕ/100 мл,	отсутствие	нл обн		МУК 4.2. 1018
8.	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ/100 мл	отсутствие	нл обн		МУК 4.2. 1018

1	2	3	4	5	6
9.	Общее микробное число, КОЕ/мл	Не более 50 КОЕ	0		МУК 4.2. 1018

Примечания:

1. Настоящий протокол распространяется только на пробы, подвергнутые испытаниям.
2. Передача протокола или его копий другим лицам и организациям без разрешения Руководителя ИЛ не допускается.

Начальник ИХБЛ ПВ

ХИМИКО-БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ
 ЛАБОРАТОРИЯ *Н.С.Новикова*
 ОАО "Одинцовский Водоканал"